

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ ДОД «ДЮСШ»
Эльбрусского муниципального
района

Ю.Х. Локьяев



Локьяев 2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОВО по Эльбрусскому району -
филиала ФГКУ УВО МВД по КБР
подполковник полиции

Б.М. Текуев



“10” 2015г.

А К Т

обследования МОУ ДОД «ДЮСШ»

Эльбрусского муниципального района на предмет технической
укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны.

10 08 2015г.

г. Тырныауз

Комиссия в составе: начальника ПЦО ОВО по Эльбрусскому району – филиала ФГКУ УВО МВД по КБР майора полиции Жемухова А.Ю. и завхоза МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района Кумыкова М.Х. произвели обследование помещений МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района, расположенных по адресу: г. Тырныауз ул. им. М.А. Мизиева, 9, на предмет технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

В результате обследования объекта установлено следующее:

Помещения МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района расположены на 1-ом этаже 5-х этажного жилого дома, с торца здания, занимает 7 обособленных помещений. Стены и потолочные перекрытия капитального строения. Все 6 окон укреплены металлическими решетками. Входная дверь с торца здания, металлическая одностворчатая, запирается на два врезных замка. Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и система контроля доступа нет.

Подписи: Жемухов А.Ю. Жемухов

Кумыков М.Х. Кумыков